

# EIGNUNGSZUORDNUNG

## von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

**Antragsteller:** Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG  
Kalkreuther Straße 1  
01561 Ebersbach

**Werk:** Niederebersbach

**Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/  
**Grauwacke**

**Prüfstelle:** TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden  
**Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:** TU Dresden/ Straßenbaulabor/ ÜZ-Stelle, 01062 Dresden  
**Prüfstelle TL G SoB-StB:** NB 1535  
TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

**Prüfzeugnisnummer:** 01/ 06 18                      02/ 67 18                      vom: 24.07.2018  
02/ 62 18                      04/ 23 18  
02/ 66 18

**Korngruppe/ Lieferkörnung:** Füller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22  
0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56

**Probenahme durch:** Vertreter von Prüfstelle und Lieferwerk                      am: 29.05.2018

**Reg.-Nr.:**  
6

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:			
BB	SN	X	ST
			TH

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Edelbrechsand-Splitt			
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06	0/5, 0/8, 0/11	Bett-M	Bett-M
gGK - Splitt	2/8, 8/16	AC T	AC T, AC TD
gGK - Edelsplitt	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	5/8-SI <sub>15</sub> [365801]	PA	-
gGK - Splittgemisch	2/16, 5/16	AC T	AC T, AC TD
	2/22, 2/32, 5/22, 5/32	AC T	AC T
GKG - Brechkornmische	0/8, 0/11, 0/16, 0/22	-	DoB
	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (2)	FSS (2)
	0/32-UF <sub>5</sub> (1), 0/45-UF <sub>5</sub> (1)	FSS (2), STS	FSS (2), STS
	0/32-UF <sub>3</sub> (1), 0/45-UF <sub>3</sub> (1)	FSS	FSS
	0/32-STSuB (1)	STSuB	-
gGK - Schotter			

PSV angegeben 54 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)  
PSV angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

**Bemerkungen:**

- (1) unter Verwendung einer feinen Gesteinskörnung 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau der Fa. Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH
- (2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten.

**Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite**

Die Eignungszuordnung vom 12.03.2018 wird hiermit  
 aufgehoben     ergänzt     verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre  
**Gültigkeit spätestens am 29.01.2019**

**Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.**

Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf

Tel.: 037207 832-233

Fax.: 0351 4511784 399

Dr.-Ing. Tobias Lerch  
 Bereichsleiter  
 Straßenbautechnik/ Labor

Hainichen, den 10.08.2018

